



単位 mm

呼び		A	B	C	E	ボルト 径×長さ	ナット 二面幅
A	Su						
65	75	100	151	75	1~2	1/2×74	22
80	80	113	164	79	1~2	1/2×74	22
100	100	143	194	81	1~2	1/2×74	22
125	125	169.5	240	84	1~2	5/8×80	27
150	150	197	266	88	1~2	5/8×121	27

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	ハウジング	FCMB275-5	2	溶融亜鉛めっき			
2	ガスケット	EPDM	1				
3	ボルト	SWCH 又は相当材	2	樹脂亜鉛複合塗装			
4	ナット	SWCH 又は相当材	2	樹脂亜鉛複合塗装			
5	ボルト係止部品	ポリエチレン樹脂	2				
名称	トップジョイント 転造リング形ハウジング継手 B-0 (固定式)		略号	B-0	適合規格 (一財)日本消防設備 安全センター認定品 (PJ-297号) SAS361 適合品		
株式会社リケンCKJV			制定日	2023年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2024年2月1日	熊崎	高倉	野入
			版数	2版			

(図面番号 N-E-B0-65-150-2)