



単位 mm

| 呼び | | ねじ | ねじ長さ | 内径 | バンド 外径 | 中心から 端面まで の距離 |
|-------|-----|----------|------|----------|-----------|---------------------|
| (B) | (A) | X | l | ϕd | ϕF | A |
| 1 | 25 | Rc1 | 19.1 | 33.4 | 49.5 | 41.5 |
| 1 1/2 | 40 | Rc 1 1/2 | 22.1 | 48.3 | 68.1 | 54 |
| 2 | 50 | Rc 2 | 25.4 | 60.3 | 83.2 | 63.5 |
| 2 1/2 | 65 | Rc 2 1/2 | 29.7 | 73 | 98 | 74.5 |
| 3 | 80 | Rc 3 | 31.2 | 88.9 | 117.3 | 86 |
| 4 | 100 | Rc 4 | 34 | 114 | 145 | 106 |
| 5 | 125 | Rc 5 | 38 | 139.5 | 174 | 125 |

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

| 記号 | 部品名 | 材料 | 数量 | 備考 | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------|-----|---------------|------|---|----|
| | 本体 | FCMB275-5 | | ねじ部を除き溶融亜鉛めっき | | | |
| 名称 | 20Kねじ込み継手 (消火設備用配管継手) エルボ 1 ~ 5 | | 略号 | H B L | 適合規格 | (一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-024号 JPF MP 004 | |
| シーケー金属株式会社 | | | 制定日 | 2001年10月25日 | 承認 | 確認 | 作成 |
| | | | 改定日 | 2023年4月1日 | 坂 | 高倉 | 熊崎 |
| | | | 版数 | 6版 | | | |

(図面番号 N-E-HBL1~5-6)